

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА
(ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 9**

с. Бузулук
место составления

27.03.2023 г.
Время 11:30

1. **Наименование органа контроля надзора:** Республикаинское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль:** № 8 от 10.03.2023 г.
3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** Ритчер Карл Викторович – Главный специалист ОЧС Есильского района.
4. **Наименование или фамилия, имя, отчество, (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа с. Бузулук отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта /Адрес месторасположения объекта:
«Основная средняя школа с. Бузулук отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Есильский район, с. Бузулук, улица Целинная 8.

5. **Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** 10.03.2023-30.03.2023 гг.
- 6.
7. **Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула):** Нарушения выявлены

КГУ «Основная средняя школа с. Бузулук отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области».

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1.	Администрацией школы не внесены практические тренировки в журнал тренировок не реже 1 раза в полугодие. Основание: п. 14 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	п. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.
2.	Не проведено своевременное техническое	п. 120 Проверочный лист в сфере

		государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.
3.	Отсутствует протокол испытания огнезащитной обработки (пропитки), деревянных конструкций (кровли школы). Основание: п. 21 Правил пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	п. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.
4.	Допускается в котельной школы, соединение, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей (в виде скруток) без помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	п. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.
5.	На месте дежурного персонала школы отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, таблички номеров телефона 101,112. Основание: п. 10 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	п. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.
6.	Эвакуационный выход (<i>главного входа</i>), закрыт на ключ изнутри здания школы. Основание: п. 34. Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	п. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.
7.	Чердачное помещение школы открыто и позволяет свободный доступ и пребывания людей. Основание: п. 28 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	п. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.
8.	Осуществление топки печей специально выделенными лицами производится не проинструктированными о мерах пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Основание: п. 101 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	п. 90 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.
9.	Допускается хранение угля вблизи	п. 95 Проверочный лист в сфере

	отопительных котлов на расстояние менее 8 метров. Основание: п. 116 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.
10.	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в котельной школы. Основание: п. 6 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	п. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.

8. Подпись должностного лица(лиц) проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

Главный специалист ОЧС Есильского района
капитан гражданской защиты

К. Ритчер

9. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом представителя проверяемого субъекта, а также лица, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи:

10. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

Приложение на « ____ » листах.

« ____ » 20 ____ г.

Примечание: согласно пункта 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным нарушениям в результате профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней со дня вручения акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и предписания об устранении выявленных нарушений обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

В заявлении обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения

Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с учетом изложенных в заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений или отказ в продлении с мотивированным обоснованием.